
Emne: Innspill til Sikringssoner H110 - "andregangs høring - kommuneplanens arealdel 2025-2037 for Meløy kommune" - deres referanse 23/10025 - 12

Til: Post Mottak <Postmottak@meloy.kommune.no>

Sendt: 07.02.2025 14:18:09

Fra: Heidi Holmstrøm <Heidi.Holmstrom@mattilsynet.no>

Andregangshøring av kommuneplanens arealdel 2025-2037 for Meløy kommune – deres referanse 23/10025-12

Det vises til deres brev av 30. januar 2025.

Mattilsynet ga sin høringsuttalelse til området drikkevann i førstegangs høring av KPA, datert 6. september 2023.

Vi ga da innspill til rekkefølgebestemmelser, hensynssoner drikkevann og hensynssonebestemmelser.

I forhold til trygt drikkevann har vi denne gangen sett på bestemmelsene som ligger knyttet til hensynssone H110 drikkevann. De gjengis her:

«Kapittel 5. Hensynssoner (PBL § 11-8)

§ 5.1 Sikringssoner H110, nedslagsfelt for drikkevann

Nedslagsfelt rundt drikkevannskildene er vist med skravur på plankartet. Det tillates ikke tiltak som kan forurense aktuelle drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt. Innenfor område angitt som hensynssone H110-Sikringssone nedslagsfelt, gjelder følgende bestemmelser:

- a) Etablering av ny aktivitet eller fysiske tiltak som kan medføre fare for forurensning av drikkevannskilden tillates ikke. Det samme gjelder for utvidelse av eksisterende tiltak eller aktivitet som kan medføre forurensningsfare, herunder antall beitedyr.*
- b) Etablering eller utvidelse av bygninger og anlegg til landbruksformål kan tillates når hensynet til drikkevannskilden blir ivaretatt.*
- c) Tilrettelegging for hus-/beitedyrs tilgang til og opphold ved vannkilde og tilførselsbekker tillates ikke, som plassering av saltstein, ledegjerde e.l.*
- d) Tilrettelegging for alminnelig ferdsel og friluftsliv som ikke medfører fare for forurensning av vannkilden kan tillates, som rydding av stier, oppføring av gapahuk o.l.*
- e) I et 15-metersbelte rundt vannet skal vegetasjonssonen bevares. Vegetasjon kan fjernes i enkelte punkter for å sikre allmenhetens adgang til vassdraget.*
- f) Bruk av motoriserte fartøyer og innretninger tillates ikke nærmere enn 15 m fra kilde og tilførselsbekker med årssikker vannføring.*
- g) For områder med jordbruksdrift skal ikke driftsomfang knyttet til husdyrhold økes vesentlig i forhold til eksisterende nivå. Gjødsling med husdyrgjødsel må ikke forekomme nærmere enn 50 meter fra vannkilde eller 15 meter fra tilførselsbekker med årssikker vannføring. Spredning av husdyrgjødsel må være avsluttet innen 1. august. Ved eventuelle søknader om nydyrking skal det tas spesielt hensyn til drikkevannsinteressene.*
- h) Kloakkutslipp tillates ikke*
- i) For Bolga vannverk gjelder tinglyste klausuleringsbestemmelser for del av sonen. Tilrettelegging for friluftsliv tillates ikke i sonen.*
- j) For tiltak som kan bli aktuelle gjennom dispensasjonsbehandling skal det tas særlige hensyn til drikkevannsinteressene. Avløpsløsninger som ikke medfører utslipp, kan da eventuelt vurderes.»*

Vi har følgende kommentar til pkt. a) i bestemmelsene:

Vi anbefaler at dere fjerner ny foran aktivitet.

Vår vurdering:

Bestemmelsene må gjelde alle aktiviteter som kan medføre fare for drikkevannet, ikke bare de nye. Det kan være ukjente aktiviteter som har pågått en stund og som faktisk er til skade for vannforsyningen, og de må stoppes når de oppdages. Det blir enklere dersom «ny» fjernes fra teksten.

Mattilsynet mener at dere har tatt hensyn til drikkevannet både i arealkart og planbestemmelsene. Vi ber likevel at dere vurderer endringen som er foreslått over.

Vårt saksnummer 2025/24466.

Med vennlig hilsen

Heidi Holmstrøm

seniorinspektør



Mattilsynet, Region Nord, Avdeling Salten

Telefon: 22 77 82 56

Mobil: 99 60 43 78

Besøksadresse: Sjøgata 34/36, 8006 Bodø

Felles postadresse: Mattilsynet, Avdeling Salten, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no